



DETAIL ÚPRAV ČS02
m 1:50




NÁSTAVEC BEZP.PŘEPADU
KOTVENO DO STĚNY CHEM.KOTVAMI M16


NOVÝ NÁSTAVEC BEZP.PŘEPADU
m 1:10



NAPOJENÍ STOKY KTH DN300
-GE KUS DN300
-VÝVRT NA JÁDRO Ø450
-OSAZENÍ DO SIRANOVZDORNÉ STĚRKY (NAPŘ.ERGELIT)



POZNÁMKA:
ČERPACÍ STANICE "ČS02" PŘEVZATA Z DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ POSTYNUJÉ PROVOZU

		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01 IČ 227 93 186	
vedoucí projektu:	projektoval:	<div>Zákupy dostavba infrastruktury na ppč.1609/1 II. etapa</div>	
Ing. J. Tavodová	Ing. R.Ranincová		
kraj:	Liberecký		
investor:	Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy		
název akce:		datum:	
ÚPRAVA VTOKU A BEZP.PŘEPADU NA ČERPACÍ STANICI ČS02		listopad 2017	
		měřítko:	
		1:10; 1:50	
		formát:	
název výkresu:		2x A4	
ÚPRAVA VTOKU A BEZP.PŘEPADU NA ČERPACÍ STANICI ČS02		stupeň PD:	
		DUR, DSP	
		číslo přílohy:	
		číslo paré:	
		D.1.5.10	