



ZÁKUPY
DOSTAVBA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY na p.p.č. 1609 - II.ETAPA

SO 01.1 VODOVODNÍ ŘÁD
HDPE DN/OD 90x5,4 PN 10 SDR17 RC - 264,89m
HDPE DN/OD 110x6,6 PN 10 SDR17 RC - 23,00m

SO 01.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR11 RC + VS - 68,17m

SO 02.1 KANALIZACE
KTH tř.160 DN 300 - 275,87m

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
PVC 150 SN 10 + RS DN 400 - 73,46m

SO 03 STL PLYNOVOD - PZ
HLAVNÍ ŘÁD - HDPE DN/OD 63x5,8 PN 16 SDR11 RC - 264,65m
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR11 RC + PILÍŘ - 64,95m

SO 04 ÚŽITKOVÝ VODOVOD
HDPE DN/OD 63x5,8 PN 16 SDR11 RC - 43,68m

LEGENDA:

- PITNÝ VODOVOD - NOVÝ
- KANALIZACE SPLASKOVÁ - NOVÁ
- STL PLYNOVOD - NOVÝ
- ÚŽITKOVÝ VODOVOD - NOVÝ
- PITNÝ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ - SEVK
- KANALIZACE SPLASKOVÁ - STÁVAJÍCÍ - SEVK
- KANALIZACE BEZPŘEPAD - SEVK
- KANALIZAČNÍ VÝTLAK - SEVK
- STL PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ - GAS Net
- ÚŽITKOVÝ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ - Město Zákupy
- ÚŽITKOVÝ VODOVOD - RUŠENÝ - Město Žandov
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - EL.PŘÍP.ČS ÚŽIT.VOD - Město Zákupy
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce
- OCHRANNE PÁSMA LESA

Veškerá stávající podzemní zařízení jsou zakreslena pouze orientačně, před započítím stavby je třeba zajistit vytyčení jejich přesné polohy u příslušného spávce sítě.
U křížení a souběhu s těmito zařízeními musí být dodržena ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí.
Výškový systém - BpV; Souřadný systém JTSK

Vodohospodářské PROJEKTY s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01 IČ 227 63 186	
vedoucí projekt:	projektovatel:
Ing. J. Tavořová	Ing. R. Ráinová
kraj:	Liberecký
investor:	Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy
název akce:	Zákupy dostavba infrastruktury na pp.č.1609/1 II. etapa
název výkresu:	PODROBNÁ SITUACE SO 03 STL - PLYNOVOD - PZ
datum:	listopad 2017
mřížka:	1:250
formát:	7x A4
stupeň PD:	DUR, DSP
číslo přílohy:	D.1.2.3
číslo paré:	