

DODATEČNÉ INFORMACE Č.1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V AREÁLU ZŠ A MŠ ZÁKUPY

Zadavatel: Město Zákupy
Sídlo: Borská 5, 471 23 Zákupy
IČ: 002611114
DIČ: CZ 002611114

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Zákupy, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v zodpovězení otázek, jež byly vzneseny uchazeči. Tyto informace zadavatel poskytuje všem uchazečům.

Vznesené dotazy:

Dotaz č. 1:

Prosím o vysvětlení a upřesnění tloušťky izolantu EPS 100 S. V zadávací dokumentaci je uvedeno v bodu X.4 – bod 8 (technické podmínky) – tloušťka izolantu ve dvou vrstvách 220mm, ale ve výkazu výměr je v objektu B – součet izolantů 260 mm (140+120) a u objektu E tl. 200 mm. Technická zpráva nám ale říká, že v objektu B má tento izolant tloušťku 250mm a v objektu E 220 mm.

Odpověď k dotazu č. 1:

Tloušťka tepelné izolace platí, jak je definována v projektové dokumentaci, konkrétně v technické zprávě a výpisu skladeb konstrukcí (výkr. č. 36). V případě objektu E - tělocvična se jedná o 220 mm a u objektu B – MŠ to je 250 mm. Jedná se o chybu v soupisu prací, kde byly opraveny tloušťky izolantu v položkách části 713 - Tepelné izolace u příslušných objektů E a B. V soupisu prací jsou uvedeny celkové tloušťky izolantů a je na uchazeči, zda zateplení provede v jedné vrstvě nebo ve dvou vrstvách. Ostatní položky v soupisu prací se nemění.

Platný soupis prací je přílohou č. 1 těchto Dodatečných informací č. 1. Uchazeč je povinen v nabídce ocenit tento opravený soupis prací.

Bod 8 kapitoly X.4 Zadávací dokumentace pouze požaduje doložení technického listu s tepelnou vodivostí izolantu EPS 100 S. Tepelná vodivost tohoto konkrétního izolantu není závislá na jeho tloušťce, proto může být doložen technický list s hodnotou tepelné vodivosti ve W/mK bez uvedení tloušťky materiálu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha 2 - SOUPIS PRACÍ_ZŠ a MŠ Zákupy_oprava01

V Zákupích dne 6. 6. 2013



.....
Ing. Radek Lípa
starosta města