



POZNÁMKA :

- Prostředí v prostorách s EPS je ,dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3, stanoveno jako normální.
- Kabelové rozvody EPS budou provedeny kabelem:
  - 1-CHKE-V 3x1,5 přívod sítě k ústředně
  - J-H(St)H 1x2x0,8 linkové vedení s hlásiči požáru
  - PRAFLAGuard 1x2x0,8 linkové vedení se sírénami, maják
  - PRAFLAGuard 4x2x0,8 vedení na OPPO, ZDP, KTPO
 Lze použít i jiné typy kabelů min. stejných vlastností. Kabelové rozvody na OPPO, KTPO, ZDP, maják a sírény budou uloženy na povrchu - trasa funkcí při požáru například : HF trubka+OMEGA příchytka, parapetní kanál, jednotlivé příchytka s požární odolností po 30-ti cm.
- Instalace a zapojení jednotlivých prvků bude provedena v souladu s návody výrobce zařízení EPS a bude provedena oprávněnou organizací.
- Přesné umístění prvků EPS, zejména KTPO, OPPO budou upřesněny při montáži a odsouhlaseny investorem.
- Veškeré změny provedené při montáži budou zaznamenány do montážního paré a předány jako podklad pro zhotovení dokumentace skutečného provedení.

LEGENDA PRVKŮ EPS

- ÚSTŘEDNA EPS 2 KRUHOVÉ LINKY
- OBSLUŽNÉ POLE PO
- KLÍČOVÝ TREZOR PO/24V
- ZÁŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU RADOM
- HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKOKOUŘOVÝ
- HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKOKOUŘOVÝ S IZOLÁTOREM
- HLÁSIČ POŽÁRU MULTISEZOROVÝ
- HLÁSIČ POŽÁRU TEPELNÝ
- HLÁSIČ POŽÁRU TLAČÍTKOVÝ VNITŘNÍ
- SÍRĚNA ADRESNÁ LINKOVÁ + AKU
- MAJÁK 24V

LEGENDA ULOŽENÍ KABELŮ

- KABEL V LIŠTĚ
- KABEL V PARAPETNÍM KANÁLU

autorizoval:

zodpovědný projektant Marcela Procházková	vypracoval Marcela Procházková	kreslil Marcela Procházková	Marcela Procházková projekce EPS, IČ 87117011 mobil: 739 851 778 Balbínova 424/10 460 01 Liberec 12
investor : Městský úřad Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy	stavba : Kulturní dům Zákupy, Nádražní 320, 471 23 Zákupy		formát : A4
AKCE: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Kulturní dům Zákupy Dokumentace pro Provedení Stavby			datum : 19.2.2018 stupeň : DPS č. zakázky : EPS-396-2018 měřítko : 1:100
VÝKRES: ROZMÍSTĚNÍ EPS 1.PP až 2.NP			EPS-02 č. paré : č. výkresu